





UKONČENIE VYHLADÁVACIEHO KÁBLIKA DETAIL "A"

REZ:



PÔDORYS:



LEGENDA:

Č.P.	NÁZOV
1	VODIČ CYKY 4 mm
2	RÚRA Z PE
3	SAMOLEPIACA PÁSKA IZOLEPA
4	TEHLA PRIEČNE DIEROVANÁ
5	BETÓNOVÁ PÄTKA 40x40x35 cm
6	UZÁVEROVÝ POKLOP
7	ORIENTAČNÝ STĹPIK, RADOVÝ OCEĽOVÝ STĹPIK 280 cm
8	MOSADZNÁ SKRUTKA M 60x40
9	MOSADZNÁ PODLOŽKA M6
10	MOSADZNÁ MATICA M6
11	MOSADZNÁ SKRUTKA M 6x75
12	IZOLAČNÁ DOSKA TEXGUMOID - 50x50x8
13	VODIČ 2x ARAY 2x4 mm
14	UCHYTÁVACIA SPONA NA UCHYTENIE VYHLADÁVACIEHO KÁBLIKA NA POTRUBÍ

PROJEKTANT:		ZODP. PROJEKTANT:	TECHN. KONTROLA:	KOORDINÁCIA:	Ing. Slavomír Hankovský, AI 6002*14 Rokytov 43 086 01 Rokytov gsm: +421 903 621 542 e-mail:slavomir.hankovsky@gmail.com	
ING. M. BENKA-GOČ		ING. S. HANKOVSKÝ	ING. S. HANKOVSKÝ			
STAVEBNÍK:		Obec Bartošovce, Obecný úrad Bartošovce 148, 086 42 Hertník			FORMÁT:	1 x A4
MIESTO STAVBY:		Bartošovce, okres BARDEJOV EKN 751, EKN1597/101, EKN 758/113			DÁTUM:	2/2020
STAVBA:	ROZŠÍRENIE OBECNÉHO VODOVODU V OBCI BARTOŠOVCE-PODSTAVENEC				STUPEŇ:	STAVEBNÉ POVOLENIE
					ARCHÍV. Č.:	
SO,PS:					PARE:	Č. VÝKRESU:
OBSAH:	VZOR VYHLADÁVACIEHO VODIČA					007